

DEKLARACJA PRODUCENTA

Thessla Green Sp. z o.o. deklaruje, że produkt Centrala wentylacyjna AirPack Home 500v spełnia następujące wymagania:

1. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła $\geq 85\%$, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”.
2. Instalacja wentylacyjna zbudowana w oparciu o centralę wentylacyjną może osiągać maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50$ Wh/m³.
3. Układ automatyki sterującej umożliwia dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

THESSLA GREEN Sp. z o.o.
32-002 Kokotów, Kokotów 741
NIP 678-314-71-35 REGON 122812628
KRS 0000455059

PREZES ZARZĄDU

Marek Prymon